



## **Cuadro distribución MN 3-3,8 KVA máx.**

- Código: 585707
- AY-10 A MN - 55
- Cuadro generador obra homologado IP55
- 2 x schuko 16 A. (IP67). Magneto bipolar. Bobina de disparo mínima tensión.
- Cuentahoras. Diferencial 0,03 A. y pica de tierra en cobre.
- Utilizable en grupos : AY-3000 MN / AY-3800 MN
- Opción sin diferencial ni pica de tierra con relé de aislamiento, consultar.

**CUADROS DE OBRA HOMOLOGADOS PARA GRUPO ELECTRÓGENO 3000 r.p.m.** Son cuadros de distribución para grupos de uso en construcción que deben cumplir la norma ITC-33 BT. Todos los grupos electrógenos que actúan como suministradores de potencia están sujetos al cumplimiento de esta norma que exige: cuadro separado del alternador, protección contra descargas indirectas, protección mínima IP45 (cumple IP55) y cuadro fabricado en