



Cuadro distribución MN 3-3,8 KVA máx.

- Código: 585707
- AY-10 A MN - 55
- Cuadro generador obra homologado IP55
- 2 x schuko 16 A. (IP67). Magneto bipolar. Bobina de disparo mínima tensión.
- Cuentahoras. Diferencial 0,03 A. y pica de tierra en cobre.
- Utilizable en grupos : AY-3000 MN / AY-3800 MN
- Opción sin diferencial ni pica de tierra con relé de aislamiento, consultar.

CUADROS DE OBRA HOMOLOGADOS PARA GRUPO ELECTRÓGENO 3000 r.p.m. Son cuadros de distribución para grupos de uso en construcción que deben cumplir la norma ITC-33 BT. Todos los grupos electrógenos que actúan como suministradores de potencia están sujetos al cumplimiento de esta norma que exige: cuadro separado del alternador, protección contra descargas indirectas, protección mínima IP45 (cumple IP55) y cuadro fabricado en

