



Cuadro distribución MN 8-11 KVA máx.

- Código: 585713
- AY-20 A MN - 55
- Cuadro generador obra homologado IP55
- 2 Schuko 16 A. (IP67). Base CE 32 A. 2P+T (IP67). Magneto bipolar
- Cuentahoras. Diferencial 0,03 A. y pica de tierra en cobre.
- Utilizable en grupos : AY-8000 MN / AY-9000 MN / AY-11000 MN
- Opción sin diferencial ni pica de tierra con relé de aislamiento, consultar.

CUADROS DE OBRA HOMOLOGADOS PARA GRUPO ELECTRÓGENO 3000 r.p.m. Son cuadros de distribución para grupos de uso en construcción que deben cumplir la norma ITC-33 BT. Todos los grupos electrógenos que actúan como suministradores de potencia están sujetos al cumplimiento de esta norma que exige: cuadro separado del alternador, protección contra descargas indirectas

AYERBE

**GRUPOS ELECTRÓGENOS Y
MOTOSOLDADURAS**

materiales de alta resistencia.

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES, S.A.
c/ Oilamendi, 8-10
01015 Vitoria-Gasteiz (SPAIN)
ayerbe@ayerbe.net
www.ayerbe.net

AYERBE