



## **Cuadro distribución TX 20-24 KVA máx.**

- Código: 585717
- AY-32 A TX - 55
- Cuadro generador obra homologado IP55
- 2 Bases Schuko 16 A. (IP67). Base CE 32 A. 3P+N+T (IP67). Magneto tripolar
- Cuentahoras. Diferencial 0,03 A. y pica de tierra en cobre.
- Utilizable en grupos : AY-20000 / AY-24000
- Opción sin diferencial ni pica de tierra con relé de aislamiento, consultar.

**CUADROS DE OBRA HOMOLOGADOS PARA GRUPO ELECTRÓGENO 3000 r.p.m.** Son cuadros de distribución para grupos de uso en construcción que deben cumplir la norma ITC-33 BT. Todos los grupos electrógenos que actúan como suministradores de potencia están sujetos al cumplimiento de esta norma que exige: cuadro separado del alternador, protección contra descargas indirectas, protección mínima IP45 (cumple IP55) y cuadro fabricado en